

АО «Семиозерское карьероуправление»

Месторождение "Перовское"

Тел./факс 8(81378)78-549

Паспорт №

« _____ » _____ 20__ г.

1. Щебень гранитный фр. 40-70мм.

2. Наименование и адрес потребителя _____

3. Накладная № _____

4. Количество щебня, м³, тн _____

5. Зерновой состав щебня (полные остатки на сите%)

70мм.	60мм.	40мм.	25мм.
0	2,8	59,3	96,6

6. Содержание зерен лещадной формы, %

16,8

7. Содержание пылевидных частиц, %

до 1

8. Марка по дробимости

1200

9. Содержание зерен слабых пород, %

нет

10. Содержание вредных компонентов и примесей

нет

11. Марка по морозостойкости, F

нет

12. Аэфф, Бк/кг

300

13. Радиоактивность

не превышает 265

14. Насыпная плотность, т/м³

1 кг/лс

15. Устойчивость структуры против распада, %

1,36

16. ГОСТ 8267-93

0%

Контролер _____



АО «Семиозерское карьероуправление»

Месторождение "Перовское"

Тел./факс 8(81378)78-549

Паспорт №

« _____ » _____ 20__ г.

1. Щебень гранитный фр. 40-70мм.

2. Наименование и адрес потребителя _____

3. Накладная № _____

4. Количество щебня, м³, тн _____

5. Зерновой состав щебня (полные остатки на сите%)

70мм.	60мм.	40мм.	25мм.
0	2,8	59,3	96,6

6. Содержание зерен лещадной формы, %

17,2

7. Содержание пылевидных частиц, %

до 1

8. Марка по дробимости

1200

9. Содержание зерен слабых пород, %

нет

10. Содержание вредных компонентов и примесей

нет

11. Марка по морозостойкости, F

нет

12. Аэфф, Бк/кг

не превышает 265

13. Радиоактивность

1 кг/лс

14. Насыпная плотность, т/м³

1,36

15. Устойчивость структуры против распада, %

0%

16. ГОСТ 8267-93

Контролер _____

